



ниски на 200 или
високи?

два ниски или 1
висок

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ кота +4,50 M1:50

- ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Отоплителните тела са оксиметрични с радиаторни вентили с термостатна глава на побавителни, скрити вентили на вградната линия и ръчни обезвъздушители 1/2".
 2. Разпределителната тръбна мрежа да се изготви с изолация тръбна качицата със заплетена клетъчна структура 13mm да се монтира с шлиц.
 3. При преместване на строителни конструкции тръбната мрежа да се монтира с шлиц.
 4. Означените ниски са 3X.
 5. Помпата на отоплителната инсталация е съществувала с дебит 3,05м³/час и напор H=4,5mH2O.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ / CLIENT:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ / CLIENT:
ОБЕКТ / PROJECT NAME:
ТЕКУЩ РЕМОНТ
НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
НА "АЕИ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ / PROJECT LOCATION:
ул. "Панайот Хитов" №13а, гр. Козлодуй
общ. Козлодуй, обл. Враца
ид. сгради: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4

ЧЕСТ / SECTOR:
ОВК / HVAC
ПРОЕКТАНТ / DESIGNER:
ИНЖ. СТОЯН ПОПОВ
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ / STAMP:

ЧЕРТЕЖ / DRAWING:
Отопление - план на кота +4,50м

СЪГЛАСУВАНИ / IN COORDINATION WITH:
ДИРЕКТОР НА ПРОЕКТА / DIRECTOR OF THE PROJECT:
ДИРЕКТОР НА СТРУКТУРА / DIRECTOR OF STRUCTURE:
ДИРЕКТОР НА ЕЛЕКТРИКАТА / DIRECTOR OF ELECTRICAL:
ДИРЕКТОР НА ВОДНО-КАНАЛИЗАЦИЯТА / DIRECTOR OF WATER-SANITATION:
ДИРЕКТОР НА ТЕПЛОВОТА ЕНЕРГИЯ / DIRECTOR OF THERMAL ENERGY:
ДИРЕКТОР НА МЕХАНИКАТА / DIRECTOR OF MECHANICAL:
ДИРЕКТОР НА ПРОЕКТА / DIRECTOR OF THE PROJECT:

ФАЗА / STAGE:
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ / TECHNICAL DESIGN
МАЩАБ / SCALE:
M1:50
РЕВИЗИИ / REVISION:
REV 01
ДАТА / DATA:
12.2024 г.
ЛИСТ / SHEET:
2/7